

ELEKTRILEVI OÜ RAPLA-JÄRVA REGIOON

TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGUKS Nr. 225418

Väljastatud: 17.11.2014

Kehtivad kuni: 17.11.2016

1. Tehniliste tingimuste taotleja:

Taotleja aadress:

Taotleja telefon:

Taotleja E-Mail:

Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:

2. Liidetava elektripaigaldise
iseloostus:

3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks
järgmised nõuded:

Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: **3x32A**

Elektriline aadress:

<u>Toitealajaam:</u>	<u>Toitefiider:</u>	<u>Jaotusalajaam:</u>	<u>Sektsioon:</u>	<u>Jaotusfiider:</u>
Rapla	Alevi	Kurmeti		F1

- Ehitiste ning kõrghaljastuse planeerimisel arvestada kehtestatud maakaabelliini kaitsevööndiga (äärmisest kaablist 1 m) ja õhuliinide kaitsevööndiga (alla 1 kV pingega liinidel 2 m teljest, kuni 20 kV pingega liinide korral 10 m teljest, 35-110 kV pingega õhuliinide korral 25 m liini teljest, alajaamadel 2 m seinast).

- Elektrivarustus lahendada Kurmeti 10/0,4 kV alajaamast fiider 1 (F1) jaotuskilbist (TK6). Kaabelliinile määrata servituudi alad piki kvartali siseteid ja kinnistuid või kinnistutevahelisi insenervõrkude koridore. Kinnistute piirile näha ette jaotus-liitumiskilbid, võimalusel kahele krundile üks mitmekohaline liitumiskilp. Liitumiskilbi asukoht tuleb valida nii, et liitumiskilbis paikneva arvesti näidu fikseerimine ja kilbi teenindamine on võimalik igal ajal ja ohutult (liitumispunkti mõõtekilbi ees peab olema teenindusruumi vähemalt 1m). Liitumiskilbi asukoht ei tohi segada jalakäijate ega transpordi liiklust. Reeglina peaks liitumiskilp olema teenindatav üldkasutatavalt territooriumilt.

- Planeeringu koostamise käigus saab informatsiooni olemasoleva elektrivõrgu ja seadmete kohta tehnilise informatsiooni sektorist, tel 53067985.

- Juhul, kui tuleb ümber paigutada Elektrilevi OÜ elektrivõrk, lahendatakse ümberpaigutamise küsimused eraldi elektriprojektiga. Elektripaigaldise ümberpaigutamiseks tuleb sõlmida projekteerimise ja/või ehitustööde teostamiseks lisateenuse leping. Elektrivõrgu ümberpaigutamise seotud kulud kannab Taotleja.

- Planeeringu kooskõlastus toimub aadressil Kadaka tee 63 tuba 131. E K R kell 9-12. tel 53269451. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnovõrkude graafiline osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis andmekandjal või saata aadressil:

kooskolastus@elektrilevi.ee Elektrivõrgu ümberpaigutamise seotud kulud kannab Taotleja.

- Planeeringu alusel koostatud tööprojektid kooskõlastada täiendavalt (juurdeehitused,

haljastus, parklad, uued tehnotrassid jms)

- Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ liitumispunktid. Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Liitumispunktist edasi projekteerib ja ehitab Klient ise enda vajadustele vastava võrgu.

4. *Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub:* **Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel**

Kinnitaja:

Priit Vaindlo

Ehitusosakonna liitumiste projektijuht

Koostas: Priit Vaindlo

Telefon: 51 27 424