

AUGUST TAMMIK
Tallinna mnt 33
79512 RAPLA

24. 11. 14 nr 1-8/1029

Tingimused Rapla Tallinna mnt 33 kinnistu detailplaneeringuks.

I.VESIVARUSTUS

- 1.1. Ao tn poole tekkiva kinnistu veeühendus planeerida enne olemasolevat Ao tn 4 liitumispunkti veetorustikust PE 20.
- 1.2. Kinnistu torustik planeerida torust PN 6, min De 20 mm, maakraani ja spindlipikendusega.
- 1.3. Planeerida nõuetele vastav ruum (koht) veemõõdusõlmele.
- 1.4. Kinnistu veevõrk planeerida standardile EVS 835:2003 "Kinnistu veevärgi projekteerimine".

II.KANALISATSIOON

- 2.1. Väljaviiu planeerida Tallinna mnt 33 kõrvalhoone kanalisatsioonitorustiku lähimasse kontrollkaevu
- 2.2. Kanalisatsioonisüsteem planeerida isevoolsena.
- 2.3. Sade- ja pinnavee juhtimine kanalisatsiooni on keelatud.
- 2.4. Maksimaalsest paisutuskõrgusest allpool asuvate veeneelude korral näha ette abinõud võimalike uputuse vältimiseks.
- 2.5. Kinnistu kanalisatsioon planeerida vastavalt standardile EVS 846:2003 "Kinnistu kanalisatsiooni projekteerimine".

III.ÜLDIST

- 3.1. Detailplaneeringuala kinnistuteks jagamisel lähtuda kinnistute vee- ja kanalisatsiooniliitumispunktide väljaehitamisel "Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest" ja kohalikust regulatsioonist.
- 3.2. Lähim tuletõrjehüdrant 10 l/s Sulupere tn 1 ees (Tallinna mnt 33 vastas) TH nr 16.
- 3.3. Enne ehitusprojekti koostamist taotleda lõplikud liitumistingimused ja projekt kooskõlastada vee-ettevõttega täiendavalt enne ehitustööde algust.
- 3.4. Tingimused kehtivad kuni 30.11.2015.

Lugupidamisega

Tarmo Ärmpalu
Juhataja

Mart Kesküll 52 77318



AS Rapla Vesi
 Välja 9 Tel. 4894374
 79511 Rapla
 rapla.vesi@rv.ee



